

**АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ТАРКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Усть-Тарка

от 27.03.2019

№ 15

Об актуализации схем водоснабжения Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 года № 782, постановляет:

1. Актуализовать, схему водоснабжения Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Усть-Тарковского сельсовета № 182 от 30.12.2013 года на период 2021 года, в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района Новосибирской области в сети "Интернет".

Глава Усть-Тарковского сельсовета
Усть-Тарковского района
Новосибирской области



В.В. Шушканов

Приложение.
Утверждено постановлением администрации
Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района
Новосибирской области от 27.03.2020г № 15

ИЗМЕНЕНИЯ

в схему водоснабжения Усть-Тарковского сельсовета

В пояснительной записке в разделе 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения в подраздел «Водоподготовка питьевой воды» внести следующие изменения: Подготовка воды на объектах ООО Спецстроймонтаж» не производится, хотя по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для приведения качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в 2020 году разработать проект на «Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Тарковского района Новосибирской области».

Приложение 2 Характеристика сети дополнить таблицей следующего содержания.

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м
Колонка 2	У - 475	135	0,11
У - 475	У - 476	100,5	0,11
У - 475	У - 477	171,9	0,11
У - 477	У - 478	113,2	0,11
У - 478	У - 479	56,9	0,11
У - 478	У - 480	113,9	0,11
У - 480	У - 481	68,2	0,11
У - 481	У - 482	95	0,11
У - 482	У - 483	103	0,11
У - 483	У - 484	158,8	0,11
У - 484	У - 485	48,9	0,11
У - 485	У - 486	85,9	0,11
У - 486	У - 487	76,5	0,11
У - 487	У - 488	90	0,11
У - 488	У - 489	176,2	0,11
У - 489	У - 23	142,5	0,11
У - 299	Ул. Иванова, д. 87	19	0,02
У - 116	Ул. Комсомольская, д. 94	49	0,02
У - 87	Ул. Матросова, д. 29/2	18	0,02
У - 137	Ул. Комсомольская, д. 164	32	0,02

У - 318	Ул. Дзержинского, д. 10А	30	0,02
У - 291	Ул. Иванова, д. 71	34	0,02
У - 305	Ул. Комарова, д 7/2	21	0,02
У - 129	Ул. Комсомольская, д 135	27	0,02
У - 120	Ул. Комсомольская, д 113/2	33	0,02
У - 120	Ул. Комсомольская, д 113/1	36	0,02
У - 153	Ул. Комсомольская, д 184	13	0,02
У - 155	Ул. Комсомольская, д 173	34	0,02
У - 48	Ул. О.Кошевого, д. 1/2	19	0,02
У - 484	Ул. Молодежная, д. 23	19	0,02
У - 486	Ул. Молодежная, д. 15	34	0,02
У - 487	Ул. Молодежная, д. 9	35	0,02
У - 485	Ул. Молодежная, д. 26	25	0,02
У - 486	Ул. Молодежная, д. 24	44	0,02
У - 486	Ул. Молодежная, д. 20	45	0,02
У - 487	Ул. Молодежная, д. 18	18	0,02
У - 487	Ул. Молодежная, д. 12	50	0,02
У - 488	Ул. Молодежная, д. 8	16	0,02
У - 488	Ул. Молодежная, д. 6	17	0,02
У - 488А	Ул. Молодежная, д. 4	24	0,02
У - 234	У - 1*	291	0,06